

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/38

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР» С. ВЕРХНЕЕ НОЙБЕРА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬ-  
НОГО РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отдел надзорной деятельности и про- № 89  
филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 10 » декабря 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 14 » декабря 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 14 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Чеченской Республике Сайдуглаев Аслан Асламбекович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 2 «СИНТАР» С. ВЕРХНЕЕ НОЙБЕРА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР»), с. В. Нойбер, ул. Мукулова 2

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий Абзаева Л.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П р е д п и с а н и я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	5.
1	Установленные на объекте защиты огнетушители не имеет паспорта (порядковые номера).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 475	05.04.2021	
2	На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 480	05.04.2021	
3	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	05.04.2021	
4	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	05.04.2021	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	05.04.2021	
6	Установленный на объекте защиты огнетушители не имеет паспорта (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СИНТАР")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	05.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреля 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Сайдуглаев Аслан Асламбекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 14 » декабря 2020г.



Заведующий Д/С «Синтар» Абзаева Л.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

### Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.