

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 116/1/73

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР» С. ВЕРХНЕЕ НОЙБЕРА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬ-  
НОГО РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Межидов Х.А.* Отдел надзорной деятельности и про- № 116  
филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 22 » ноября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 02 » декабря 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 02 » декабря 2021 г.

проведена проверка

*Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России*  
*по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 2 «СИНТАР» С. ВЕРХНЕЕ НОЙБЕРА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СИНТАР») , с.В.Нойбер, ул. Мукулова 2  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующей Абзаевой Л.Х.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|--|--|
| 1.               | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   |
| 1                | Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.   | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.392);  | 21.03.2022г.   |  |
| 2                | Руководитель организации должен обеспечивать объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.<br>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.60);   | 21.03.2022г.   |  |
| 3                | Руководитель должен вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем   | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.60);   | 21.03.2022г.   |  |

|   |  |   |              |  |
|---|--|---|--------------|--|
|   | противопожарной защиты.  |   |              |  |
| 4 | Пожарный щит комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7.                               | (Осн. Ппр РФ № 1479 : п.410).                         | 21.03.2022г. |  |
| 5 | При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил. | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.402). | 21.03.2022г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2022 г.

(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » декабря 2021г.

М.Л.П.\*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



Заведующий Абзаева Л.Х.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » декабря 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.

Заведующий  
должность руководителя,  
Абзаева Луиза Хасановна  
Ф.И.О.,  
МБДОУ "Детский сад № 2 «Синтар»  
наименование организации,  
Гудермесский муниципальный  
район с. В.Нойбер, ул. Мукулова, 2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

02 ДЕКАБРЯ 2021Г.

Гудермесский муниципальный  
район с. В. Нойбер

место рассмотрения ( город, район)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР  
ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ХАЛИМОВ Х.М.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 101 от  
02 ДЕКАБРЯ 2021Г., возбужденного

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР  
ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ХАЛИМОВ Х.М.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

**ЗАВЕДУЮЩИЙ АБЗАЕВА ЛУИЗА ХАСАНОВНА**

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

02.12.2021 в 10 часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №2 «СИНТАР»

расположенном по адресу:

Гудермесский муниципальный район, с. В.Нойбер, ул. Мукулова, 2.

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной без-  
опасности,

а именно:

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и  
нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной  
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и  
производственного оборудования.

(осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.392);

2. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами по-  
жаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и при-  
ложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельство-  
вания и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в  
журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР РФ № 1479 : п. 60);

3. Не вводится учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетуши-  
телей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

(осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.60);

4. Пожарный щит комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7. (Осн. Ппр РФ № 1479 : п.410).

5. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил. (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.402).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:  
Инспектор отдела НД и ПР по  
Гудермесскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-  
сии по Чеченской Республике  
Халимов Х.М.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получила Заведующий Абзаева Л.Х.  
дата, Ф.И.О.

Представление направлено \_\_\_\_\_

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:  
und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97**

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«02» декабря 2021г.  
(дата рассмотрения дела)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а.  
(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор Гудермесского муниципального района ЧР по пожарному надзору  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Халимов Х.М.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 87 от 02.12.2021г.  
установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Абзаева Луиза Хасановна

Дата и место рождения 31.01.1977, Пос. Татал Юстинского района Калмыцкой АССР

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. ЧР, Гудермесский район с. Верхний-  
Нойбер ул. Сулейманова, б/н.

Фактически проживающий(ая), тел.: ЧР, Гудермесский район с. Верхний- Нойбер ул. Сулейманова,  
б/н

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9618 № 781460 выдан МВД по Чеченской  
Республике 20.04.2018г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

Работающий(ая)/служащий(ая) МБДОУ Детский сад №2 «Синтар», Заведующий

(наименование и адрес организации, телефон)

02 декабря 2021г. в « 10 » час. « 00 » мин. при проведении плановой, выездной проверки за  
соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях МБДОУ Детский сад №2  
«Синтар» по адресу: с.В.Нойбер, ул. Мукулова 2,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и  
нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной  
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и  
производственного оборудования.

(осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.392);

2. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами  
пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и

приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР РФ № 1479 : п. 60):

3. Не вводится учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

(осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.60):

4. Пожарный щит комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7. (Осн. Ппр РФ № 1479 : п.410).

5. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил. (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.402).

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание п.1 ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица в совершившего административное правонарушение указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать

Заведующий Абзаеву Луизу Хасановну

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

**ВИНОВНЫМ** в совершении административного правонарушения, ответственность за которое Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

**штрафа в размере 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)**

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Гудермесского  
муниципального района ЧР по пожарному надзору  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Халимов Х.М.

должность, инициалы и фамилия

М.П.  
органа ГПН



Копию постановления получил(а)  
«02» декабря 2021г.

дата, подпись



Абзаева Л.Х.  
фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена: